




Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

PO.ZUZ.2.4210.337.2021.EJ



Kalisz, dnia 20 grudnia 2021 r.

**Informacja
o wszczęciu postępowania administracyjnego**

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233)

podaję do publicznej wiadomości informację,

że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu

wszczął postępowanie administracyjne

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

- wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych – studni głębinowej o głębokości 84,0 m p.p.t., w miejscowości Opatówek na działce nr 527, obręb Miasto Opatówek, gmina Opatówek, pow. kaliski, woj. wielkopolskie (współrzędne w układzie PL-ETR2000: 5734640,19; Y=6515579,27),
- usługę wodną, obejmującą pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich, za pomocą głębinowego ujęcia wody (z ustalonymi zasobami eksploatacyjnymi, wynoszącymi $Q_e=9,5 \text{ m}^3/\text{h}$, przy depresji $S_e=1,15 \text{ m}$) składającego się z jednej studni głębinowej, o głębokości 84,0 m p.p.t., w miejscowości Opatówek na działce nr 527, obręb Miasto Opatówek, gmina Opatówek, pow. kaliski, woj. wielkopolskie (współrzędne w układzie PL-ETR2000: 5734640,19; Y=6515579,27) w ilości:
maksymalnej w m^3 na sekundę $Q_{\text{max.s}}= 0,0026 \text{ m}^3/\text{s}$,
średniej w m^3 na dobę $Q_{\text{sr.d}}= 75,0 \text{ m}^3/\text{dobę}$,
dopuszczalnej w m^3 na rok $Q_{\text{dop.r}}= 27\ 375,0 \text{ m}^3/\text{rok}$,
Pobór odbywać się będzie w okresie od 1 lutego do 30 listopada
- szczególne korzystanie z wód obejmujące nawadnianie upraw rolnych za pomocą deszczowni, o powierzchni 1,0 ha.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona o posiadane dowody i materiały.

Obowiązek podawania informacji do publicznej wiadomości wynika z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233).

Wobec powyższego proszę umieścić informację w sposób zwyczajowo przyjęty w celu podania do publicznej informacji (tj. tablica ogłoszeń, BIP) na okres 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, a następnie informację że była wywieszona, z potwierdzeniem pieczęcią i podpisem należy niezwłocznie przekazać do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Skarszewskiej 42A, 62-800 Kalisz.

Dyrektor
Anna Marecka
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

- Burmistrz Miasta i Gminy Opatówek
/I3227wvgw1/SkrytkaESP
- ZZ w Kaliszu, ZUZ, a/a; BIP RZGW Poznań