



Zp.In.271.6.2017

Opatówek 21.07.2017 r.

Odpowiedź na pytania dotyczące SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: " Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków dla gminy Opatówek oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Tłokinia Wielka, Tłokinia Kościelna, Tłokinia Mała, Tłokinia Nowa, Opatówek ""zadanie nr 1 " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Tłokinia Wielka, Tłokinia Kościelna, Tłokinia Mała, Tłokinia Nowa, Opatówek".

Gmina Opatówek informuje, że w związku z przetargiem wpłynęły pisma zainteresowanych firm następującej treści:

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie innego niż obecnie użytkowany system monitoringu i wizualizacji w technologii GPRS? Zapisy w dokumentacji ograniczają uczciwą konkurencję i wskazują jednoznacznie konkretnego producenta co jest niezgodne z Prawem Zamówień Publicznych. Dany producent nie ma skatalogowanego cennika włączenia jednego obiektu w system monitoringu co ogranicza uczciwą konkurencję. Proponujemy wyłączyć z zakresu zadania włączenie w istniejący system monitoringu a po stronie Wykonawcy pozostawić przystosowanie szaf pod system lub dopuszczenie innego, ale tylko otwartego, systemu którego właścicielem będzie Zamawiający i będzie posiadał źródłowe kody dostępu do systemu monitoringu i wizualizacji.

Wobec powyższego Gmina Opatówek informuje, że:

- Ad.1. Zamawiający wyłącza z w/w postępowania o zamówienie publiczne wykonanie systemu monitoringu i wizualizacji. W związku z powyższym informujemy, że przygotowanie szaf sterowniczych należy przystosować pod wpięcie do istniejącego systemu monitoringu i wizualizacji. Pozycji monitoring w kosztorysie nakładczym należy nie kalkulować do wyceny.

Niniejsze wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Burmistrz Gminy Opatówek
/-/ Sebastian Wardęcki