



Opatówek 12.10.2017 r.

Zp.In.271.11.2017

Odpowiedź na pytania dotyczące SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na modernizację energetyczną obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. Zadanie I: Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Sierzchów.

Gmina Opatówek informuje, że w związku z przetargiem wpłynęły pisma zainteresowanych firm następującej treści:

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Proszę o podanie koloru stolarki okiennej dot. poz. 01-05. W/g kolorystyki elewacji okna są w kolorze białym.
2. Proszę o wyjaśnienie co Państwo rozumieją przez " okna wyposażone w mechanizm umożliwiający pożądane położenie skrzydła (zabezpieczenie) ". Czy chodzi Państwu o blokadę błędnego położenia kłamki ?
3. Proszę o wyjaśnienie co rozumiecie Państwo przez zapis dot. drzwi D1 i D2 " Wyposażenie: 2 zamki w klasie C 1, zamek ukryty w mniejszym skrzydle ". Czy chodzi Państwu o możliwość ryglowania dostawki ?

Wobec powyższego Gmina Opatówek informuje, że:

Ad.1. Do wyceny należy przyjąć kolor stolarki okiennej PVC biały w nawiązaniu do istniejącej stolarki, natomiast drzwi w kolorze brązowym brak nawiązania do istniejącej stolarki drzwiowej.

Ad.2. Chodzi tutaj o standardowe rozwiązanie tj. blokada kłamki przy uchylonym skrzydle, dzięki niej, gdy skrzydło jest uchylone, nie można przekręcić kłamki do pozycji otwartej.

Ad.3. Należy do wyceny przyjąć wkładki patentowe zamka w klasie C. Klasa ta powoduje lepszą ochronę obiektu i uzyskanie na etapie użytkowania obniżonych składek na ubezpieczenie przez Użytkownika. Drzwi posiadające drugie skrzydło mniejsze tzw. "bierne" powinny być ryglowane u góry i na dole poprzez mechanizm ukryty w ramie drzwi

Niniejsze wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Burmistrz Gminy Opatówek
/-/ Sebastian Wardęcki