

Opatówek dnia: 2020-05-18

Gmina Opatówek

Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: ZP.In.271.6.2020

**WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na **"Przebudowa drogi gminnej nr 675566P w miejscowości Opatówek ul. Dworcowa."** – znak sprawy **Zp.In.271.6.2020**.

Zamawiający, **Gmina Opatówek**, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SIWZ"):

Pytanie nr 1

1. SST D-05.03.13a Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) w Tablicy 1 i w Tablicy 24 podaje zastosowanie mieszanek SMA dla różnych kategorii ruchu, o różnym uziarnieniu i z różnym asfaltem do wyboru. W tablicy 27 w/w rozdziału podane są wymagania dla mieszanek SMA dla kategorii ruchu KR 3-4 a w Tablicy 13 dla mieszanki SMA 5. Opis Techniczny i Przekroje Normalne podają zastosowanie mieszanki SMA 11 KR 6 natomiast Kosztorys Ofertowy zastosowanie mieszanki SMA KR 6. Prosimy o ujednoczenie zapisów i potwierdzenie że należy zastosować mieszankę SMA 11 dla kategorii ruchu KR 6.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W kosztorysie ofertowym do wyceny należy przyjąć zgodnie z opisem technicznym i przekrojem normalnym mieszankę SMA 11 dla ruchu KR 6.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający

Burmistrz

Sebastian Wardecki